

ООО "Самолет-Прогресс"

Адрес г.Москва, ул.И.Франко, д.8
Ведомственная принадлежность _____

Абонент
Питающий центр
ГЭС, ТЭЦ или п/ст Мосэнерго
Фидер № _____
РП, ТП № _____

ПРОТОКОЛ (суммарный) по объектам МО

Вычисление нагрузок и косинуса "ФИ" за :

16.12.2021

по **Предприятию в целом**

по предприятию в целом или по отдельному центру

I. Результаты вычислений

Час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		Тангенс "ФИ"	Косинус "ФИ"	Полная мощность кВа	Мощность включ. компенсирующих устройств квар
	активный кВт.ч	реактивный кВар.ч				
	№ абонента					№ абонента
1. 0-1	11234,84	2808,71	0,30	0,96	11580,60	
2. 1-2	11122,49	2224,50	0,32	0,95	11342,76	
3. 2-3	11011,26	2202,25	0,33	0,95	11229,33	
4. 3-4	10901,15	2180,23	0,31	0,95	11117,03	
5. 4-5	10792,14	2698,03	0,31	0,96	11124,28	
6. 5-6	10684,22	2671,05	0,30	0,96	11013,04	
7. 6-7	11004,74	2200,95	0,33	0,95	11222,68	
8. 7-8	11114,79	2778,70	0,31	0,96	11456,86	
9. 8-9	11225,94	2806,48	0,30	0,96	11571,43	
10. 9-10	11338,20	2834,55	0,29	0,96	11687,15	
11. 10-11	11451,58	2862,89	0,28	0,96	11804,02	
12. 11-12	11566,10	2891,52	0,29	0,96	11922,06	
13. 12-13	11334,77	2266,95	0,32	0,95	11559,25	
14. 13-14	11221,43	2805,36	0,31	0,96	11566,78	
15. 14-15	10997,00	2749,25	0,30	0,96	11335,45	
16. 15-16	10777,06	2694,26	0,30	0,96	11108,74	
17. 16-17	10992,60	2748,15	0,29	0,96	11330,91	
18. 17-18	11212,45	2803,11	0,31	0,96	11557,53	
19. 18-19	11436,70	2287,34	0,32	0,95	11663,19	
20. 19-20	11551,07	2887,77	0,30	0,96	11906,57	
21. 20-21	11334,77	2833,69	0,28	0,96	11683,62	
22. 21-22	11561,47	2890,37	0,31	0,96	11917,29	
23. 22-23	11792,70	2948,17	0,31	0,96	12155,64	
24. 23-24	12028,55	3007,14	0,30	0,96	12398,75	
Сут. расход	269687,99	64081,44			277254,93	

max знач.= 12028,55

Примечание: Указания по заполнению (см. на обороте)

ЧАСЫ	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка			Средневзвеш. коэффициент мощности
	активной кВт.ч	реактивной кВар.ч	активная квт	реактивная кВар	Полная кВа	
с 0 до 8ч.	87865,62	19764,42	10983,20	2470,55	11257,64	0,98
с 8 до 16 ч.	89912,06	21911,28	11239,01	2738,91	11567,93	0,97
с 16 до 24 ч.	91910,31	22405,74	11488,79	2800,72	11825,24	0,97
с 0 до 24ч.	269687,99	64081,44	11237,00	2670,06	11549,86	0,97

Главный инженер


подпись (Ф. И. О.)

Потапов Ю.В.